

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

**656056, г. Барнаул, ул. Ползунова, 25, тел. 63-93-17; 26-21-85, E-mail: mchs@ab.ru**

**Отделение по Октябрьскому району ТО НД № 1 (по г. Барнаул) УНД ГУ МЧС России по АК  
656023, г. Барнаул, ул. Г. Титова, 5, тел. 33-45-24; 33-50-41, E-mail: bar3gpssc@akugps.altkr.mchs.ru**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Акт № 069  
обследования**

«19» октября 2012 года

г. Барнаул

(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Старший инспектор – государственный инспектор Октябрьского района г. Барнаула

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

по пожарному надзору Нейман Дмитрий Викторович

в период с 11 ч. 00 мин. «18» октября 2012г. по 12 ч. 00 мин. «18» октября 2012 г., с 10 ч. 00 мин. «19» октября 2012г. по 12 ч. 00 мин. «19» октября 2012 г. проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования « Академия гостеприимства и ресторации»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя)

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу: Алтайский край 656000 г. Барнаул, улица Северо –  
Западная, 48д

при обследовании совместно с заместителем директора Куклиной Евгенией Николаевной

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников,

присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Помещение учебного класса АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» расположено на первом этаже одноэтажного административного здания, второй степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.2. Здание второй степени огнестойкости. Стены кирпичные. Перекрытия выполнены из железобетонных плит. Кровля здания плоская. Размер в плане составляет 43 м на 18 метров. Здание электрифицировано. Отопления здания центральное водяное. Из здания имеются два эвакуационных выхода ведущие наружу. На объекте смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре. На объекте смонтировано противопожарное водоснабжение.

Основное направление деятельности АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» образовательная. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте выполняются в полном объеме. Противопожарный режим на объекте установлен и соблюдается. Инструктаж с работниками проводится согласно порядка, установленного приказом. Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по программе подготовки лиц отвечающих за противопожарное состояние

объектов защиты. В помещениях имеется внутренний противопожарный водопровод, который находится в исправном состоянии. Пожарные краны укомплектованы рукавами и стволами. Территория фирмы очищена от горючих материалов. Пути эвакуации из помещений фирмы соответствуют требованиям пожарной безопасности. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре находится в исправном состоянии. Договор на обслуживание заключен.

2) в ходе обследования нарушений не установлено.

С Актом обследования ознакомлен:

\_\_\_\_\_  
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
 фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;  
 фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
 а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

«19» октября 2012 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

\_\_\_\_\_  
 (Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
 фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы  
 индивидуального предпринимателя, владельца собственности,  
 имущества и т.п. (гражданина))

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Обследование проводил:

Старший инспектор – государственный инспектор  
Октябрьского района г. Барнаула по пожарному надзору  
Нейман Д.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
 по пожарному надзору)

«19» октября 2012 г.

