

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКАДЕМИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И РЕСТОРАЦИИ»**

УТВЕРЖДАЮ
Директор АНО ДПО
«Академия гостеприимства и
ресторации»
от 03 августа 2021 г.



Князев Б.А.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование объекта: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия гостеприимства и ресторации»

1.2 Адрес объекта: 656049, г. Барнаул, ул. Чкалова, 57а

1.3 Сведения об объекте: офис АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации», площадью 20 кв.м., расположен на первом этаже отдельно стоящего здания, учебная аудитория, площадью 30 кв.м., расположена на втором этаже.

- год постройки (введения в эксплуатацию) здания: 1976.

- год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 2008.

- дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022; капитального не планируется.

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3180 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3,214 кв.м.

1.4 Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.): договор аренды офисного помещения и конференц-зала (учебная аудитория).

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): остановки Медицинский университет – автобусы № 1, 10, 35, 53, 20, 19; маршрутное такси № 144, 27, 41, 29; троллейбус № 1, 7.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 120 м;

3.2.2 время движения (пешком) – 3 минуты;

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 перекресток: нет;

3.2.5 информация на пути следования к объекту – визуальная;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

3.2.7 обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта*
1	Все категории инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)	Б
	в т.ч. инвалиды:	
2	передвигающиеся в креслах-колясках	Б
3	с нарушением опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушением зрения	Б
5	с нарушением слуха	Б

* Вариант «А» – полная доступность всех мест обслуживания.

* Вариант «Б» – локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему.

* Вариант «В» – обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы.

* Вариант «–» – не обслуживаются.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в т.ч. для основных категорий инвалидов	Примечание
1	Входная группа	ДУ (К, О, С, Г)	На входе нет пандуса, подъемника. Требуется помощь сотрудника. Есть парковка у здания, но нет выделенного парковочного места для инвалидов.
2	Пути движения	ДУ (К, О, С, Г)	В здании нет лифта. Требуется помощь сотрудника. Ширина дверного проема в аудиторию не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
3	Зона обслуживания	ДУ (К, О, С, Г)	Кафе предусматривает питание инвалидов и лиц с ОВЗ, ширина

			дверного полотна составляет 0,9 м, что соответствует требованиям СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
4	Санитарно-бытовые помещения	ДУ (К, О, С, Г)	Ширина дверных проемов в помещении санитарно-бытового назначения не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.
5	Средства информации и телекоммуникации	ДУ (К, О, С, Г)	Для обучения коллективного и индивидуального пользования для лиц с ограниченными возможностями в академии используется система «Zoom» для проведения веб-конференций, программа Skype.
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	А (К, О, С, Г)	–

«А» – полная доступность всех зон и помещений.

«Б» – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения.

«ДУ» – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно.

«ВНД» – временно недоступное (доступность не организована).

Категории инвалидов:

«Г» – инвалиды с нарушениями слуха.

«К» – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

«О (ОДА)» – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«С» – инвалиды с нарушениями зрения.

«У» – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ

ОСИ доступно избирательно (К, О, С, Г).

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Входная группа	Капитальный ремонт
2	Пути движения	Капитальный ремонт
3	Зона обслуживания	Индивидуальное решение с ТСР
4	Санитарно-бытовые помещения	Капитальный ремонт
5	Средства информации и телекоммуникации	Индивидуальное решение с ТСР
6	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации), решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2 Период проведения работ планируется в рамках исполнения Программы развития АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации» на 2022-2026 гг., Дорожной карты по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации».

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адаптации.

Выполнение мероприятий по доступности всех категорий инвалидов.

4.4 Для принятия решения требуется:

4.4.1 Разработка проектно-сметной документации.

4.4.2 Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.3 Информация может быть размещена (обновлена) на сайте АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации».

Председатель комиссии

Директор АНО ДПО «Академия гостеприимства и ресторации»

_____ / Князев Б.А.

МП

Секретарь комиссии

_____ / Альховик Я.С.

МП

Члены комиссии

Председатель АКООВОИ

_____ / Сафронова Т.Д.

МП

Генеральный директор ООО «Гостиница Русь»

_____ / Махиня О.П.

МП

Заведующий хозяйством ООО «Гостиница Русь»

_____ / Гончаров О.Н.

МП